

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Сахалинской области

(наименование территориального органа МЧС России)
693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 т.72-36-63 ф.72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности Охинского района

(наименование органа государственного надзора)
694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 41/1, тел. 8 (42437)2-24-58, E-mail:
gpn_okha@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 44/01/27

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по
пожарному надзору А.А. Кучерова Территориальный отдел надзорной дея- № 44
тельности Охинского района
(наименование органа ГПН)

от « 16 » июня 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.
« 25 » июня 2014 г. по 13 ч 00 мин. « 25 » июня 2014 г.

проведена плановая, выездная проверка
государственным инспектором Охинского района по пожарному надзору Ткаченко Виктором Вла-
димировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 «Жура-
вушка» г. Охи, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 15/1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления

совместно с и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи Шумиловой Оль-
гой Васильевной, заместителем заведующего по АХЧ МБДОУ детский сад № 7
«Журавушка» г. Охи Хамзиной Натальей Николаевной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопас-	Срок устране- ния нарушения требования по- жарной безопас- ности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)

		ности, требования которого (-ых) нару- шены		
1.	2.	3.	4.	5.
01.	Запретить размещение и хранение в подвальных помещениях объекта защиты горючих веществ (лакокрасочных изделий, олифы), строительных материалов, мебели, инвентаря, тары и иных пожароопасных материалов.	п.п. «а» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113	незамедлительно, с момента получения настоящего предписания.	
01.	Противопожарные двери в помещениях электрощитовой и прачечной оборудовать устройствами для самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 62 и п. 153 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113	до 17.11.2014 г.	
01.	Заключить соответствующий договор со специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС на данный вид деятельности и оборудовать проем в помещении теплового узла (бойлерной) объекта защиты противопожарными дверьми, имеющими предел огнестойкости не менее EI 60, с составлением актов выполненных работ.	ч. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям, таблицы 23, 24 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 17.11.2014 г.	
01.	Оборудовать объект защиты пожарными шкафами, предназначенными для размещения первичных средств по-	ч. 4 ст. 107 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-	до 17.11.2014 г.	

	жаротушения – пожарных кранов внутреннего пожарного водопровода и средств обеспечения их использования, изготовленными из негорючих материалов и имеющими элементы для обеспечения их опломбирования.	мент о требованиях пожарной безопасности»; п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113		
01.	Запретить размещение и хранение горючих материалов (мебели и одежды) в помещении электрощитовой.	п.п. «жк» п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113; ст. 82, гл. 32 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	незамедлительно, с момента получения настоящего предписания.	
01.	Оборудовать электросветильники, смонтированные в складских и подвальных помещениях защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п. «вв» п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113 ст. 82; гл. 32 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	до 10.07.2014 г.	
01.	Оборудовать двери из поэтажных коридоров на лестничные клетки, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации объекта защиты, приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	до 17.11.2014 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в ноябре 2014 г.

(квартал - месяц)

Государственный инспектор Охинского района по пожарному надзору Ткаченко В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«25» июня 2014 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения
получила:

(подпись)

И.о. заведующего МБДОУ детский сад № 7
«Журавушка» г. Охи
Шумилова Ольга Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

«26» июня 2014 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.